



Produktsertifikat

Nr. 0322

SINTEF Byggforsk bekrefter at

AVK sluse bakkekran i CR messing

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 13
Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

AVK Norge AS

Hågasletta 7
3236 Sandefjord

Produsent:
AVK International A/S
DK-8464 Galten

Utstedt: 28.10.2003
Fornyhet: 01.07.2015
Gyldig frem til: 01.10.2020

Produsenten har kontrollavtale med DTI

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder